

KB-Hoch-180456

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1¹⁾

CLASSIFICATION REPORT

Reaction to fire classification according to DIN EN 13501-1¹⁾

Auftraggeber
client

CORATEC AG
Industriestrasse 33
CH-4617 Gunzgen

Gegenstand
subject

"Corafloor® C"

Beschreibung

Fußbodenbeschichtung mit Granit Muster aufgebracht auf eine Sandwich Verbundplatte („CORAPAN® AL 150“), diese besteht aus Aluminiumdeckschichten und einem Kern aus EPS-PUR Hartschaum

description

granite design floor-coating on sandwich composite panel („CORAPAN® AL 150“) with aluminium topcoats and a EPS-PUR core

Klassifizierung
classification

B_{fl} – s1

Berichtsdatum
issue date

09.05.2018

Geltungsdauer / *validity*

30.04.2023

Dieser Bericht umfasst 5 Seiten. / *The report comprises 5 pages.*

Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche Wortlaut maßgebend.

For legal interests, only the German wording is decisive.



¹⁾ 13501-1 (01-2010)