

# KB-Hoch-180459

## KLASSIFIZIERUNGSBERICHT

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1<sup>1)</sup>

## CLASSIFICATION REPORT

Reaction to fire classification according to DIN EN 13501-1<sup>1)</sup>

Auftraggeber  
*client*

**CORATEC AG**  
Industriestrasse 33  
CH-4617 Gunzgen

Gegenstand  
*subject*

"Corafloor® R"

Beschreibung

hellgraue Fußbodenbeschichtung aufgebracht auf eine Sandwich Verbundplatte („CORAPAN® AL 150“), diese besteht aus Aluminiumdeckschichten und einem Kern aus EPS-PUR Hartschaum

*description*

*light grey floor-coating on sandwich composite panel („CORAPAN® AL 150“) with aluminium topcoats and a EPS-PUR core*

Klassifizierung  
*classification*

**D<sub>fl</sub> – s1**

Berichtsdatum  
*issue date*

08.05.2018

Geltungsdauer / *validity*

30.04.2023

Dieser Bericht umfasst 5 Seiten. / *The report comprises 5 pages.*

Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche Wortlaut maßgebend.

*For legal interests, only the German wording is decisive.*



<sup>1)</sup> 13501-1 (01-2010)